

ATECON vzw
Britselei 94 - bus 31
2000 Antwerpen
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be



ATECON



N°618-INSP

KEURINGSVERSLAG

Algemene gegevens :

Verslag N°:	402859	Datum verslag:	16/04/2019
Inspecteur:	Jan Cordens	Datum keuring:	10/04/2019
Controle volgens AREI. art.:	86, 270, 271	Keuring N°:	20191414
Type keuring:	Indienststelling / Periodiek	Aanwezigen:	eigenaar

Adres- en onderzoeksgegevens :

Plaats van het onderzoek:	Korenbloemstraat 5 , 3800 SINT-TRUIDEN		
Distributienetbeheerder:	Inter-energa (via Infrac)		
Teller n°:	55758230		
Index teller:	Dag: 1079445,70	Nacht: 40305,20	
EAN-code:			
Naam opdrachtgever:	ELECTRO ANDREY	Adres opdrachtgever:	Dekkenstraat 92, 3800 Zepperen
Naam eigenaar:	Idem	Adres eigenaar:	Korenbloemstraat 5 Sint truiden
Installateur:	Electro Andrey		
BTW-n° of ID:			
Type lokaal:	Woning		

Algemene gegevens elektrische installatie:

Nominale spanning:	3 x 400V + N	Max. beveiliging:	4 x 25 A	Meter - bord verbinding:	VVB 4 x 10 mm ²
Type electrode:	Piket	# verdeelborden:	1	# eindstroombanen:	25

Differentieelschakelaars:

In:	Id:	#p:	Type:	Lcu:	Test:	X2,5:
40 A	300mA	4	A	3000 A	OK	OK
40 A	30mA	4	A	3000 A	OK	OK

Beschrijving van de installatie:

Beveiligde en # kringen:	Bescherming:	Sectie:
Algemeen # 12	1-25	1,5mm ² , 2,5mm ² , 6mm ²
Bijkomend # 25	1-25	1,5mm ² , 2,5mm ² , 6mm ²
# 0		
# 0		

Metingen, proeven en visuele controles:

Ra:	12,60	Ohm	Alg. isolatieweerstand:	55,00	MOhm	Aardingscontinuïteit:	OK
Directe aanraking:	OK		Indirecte aanraking:	OK		Alg. visuele controle:	OK
Correcte schema's:	OK		Equipotentiale verbindingen:	OK		Vaste toestellen:	NVT

Vaststellingen (Inbreuken, opmerkingen en nota's) Zie bijlage

Besluit: De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De volgende periodieke controle is te voorzien voor: 10/04/2044 (art. 271).
 Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

Aantal bijlagen:

Ééndraadschema's: JA

Situatieschema's: JA

Andere:

De inspecteur,
 Jan Cordens



ATECON vzw
 Britselei 94 Bus 31
 2000 Antwerpen
 BTW BE: 0408.677.925
 info@atecon.be

Visum DNB (art. 270)